



SUMIDERO DE PLUVIALES

1. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ENTRE GEOTEXTILES
 2. REFUERZO ESTERDAN 48 P ELASTOMERO
 3. CAZOLETA DE DESAGÜE
 4. AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 cm
- EL SUMIDERO DEBE ESTAR COLOCADO POR DEBAJO DEL NIVEL INFERIOR DEL FALDON DE LA CUBIERTA Y ESTARAN PROVISTOS DE UNA PROTECCION (REJILLA, ALCACHOFA, ETC)
 - NO SE COLOCARAN A MENOS DE 1m DEL PETO MAS PROXIMO
 - LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE IRA PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA CAZOLETA, DEBIENDO COLOCARSE ENTRE ESTA Y EL SOPORTE UNA LAMINA DE REFUERZO
 - LA CAPA SUPERIOR DE LA IMPERMEABILIZACION DEBE SOLAPAR 10 cm SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL SUMIDERO



JUNTA DE DILATACION

1. FORJADO
 2. FORMACION DE PENDIENTE CON HORMIGÓN CELULAR
 3. AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 cm
 4. POREXPAN 3 cm
 5. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ENTRE GEOTEXTILES
 6. MORTERO DE AGARRE
 7. PAVIMENTO
- LAS JUNTAS DE DILATACION DEBERAN SITUARSE EN LOS PUNTOS ALTOS DE LA CUBIERTA (LIMATESAS)



ENCUENTRO CON PETO

1. AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 cm
 2. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ENTRE GEOTEXTILES
 3. BANDA DE REFUERZO EN ANGULO (0,48 m) ESTERDAN 30 P ELASTOMERO
 4. LAMINA IMPERMEABILIZANTE EN PETO ESTERDAN 48 P ELASTOMERO
 5. PROTECCION EN PETO
- LA ESCUADRA FORMADA POR LOS PARAMENTOS SE REMATARA CON UNA ESCOCIA A 45° O CON UNA AMPLIA MEDIA CAÑA
 - SE UTILIZARAN LAMINAS NO PROTEGIDAS
 - LA ENTREGA DE LA LAMINA POR ENCIMA DE LA PROTECCION DE LA CUBIERTA NO DEBE SER MENOR DE 15 cm

<p>Sello colegial:</p> <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 40px; margin: 5px auto;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">(Sello Visado Colegial)</p>	
	
 Joan Mari Ferrer Arquitecto <small>C/ Madrid, nº 7 2º 4º 27800 - Ibiza Tel: 971 39 28 50 Fax: 971 30 38 44 Mail: info@jmararquitectura.com www.jmararquitectura.com</small>	
<p>Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación Centro de Tercera Edad</p>	
<p>Emplazamiento: Avenida San Agustín nº 80 - Cala de Bou Sant Josep de Sa Talaia</p>	
<p>Cilente: Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia</p>	
<p>Título plano: Ampliación Cubierta</p>	
<p>Num. plano: CU-01</p>	<p>Expediente: 2012 / 24</p>
<p>Escala / s: (Formato DIN-A1) 1/50</p>	<p>Fecha: Octubre / 2013</p>
<p>El Arquitecto: Joan Mari Ferrer</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(Firma Arquitecto)</p>	
<p>El Cliente: Enterado y Conforme</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(Firma Cliente)</p>	