

CENTRO CULTURAL. SAN JOSE (IBIZA)

PLUVIALES

UNE 12.056

SISTEMA II

INTENS. PLUVIOMETRICA 135,00
(mm / h x m2)

	SUPERFICIE (m2)	Coeficiente de retardo	Q. pluviales (L/s)	DIAMETRO BAJANTE	PENDIENTE COLECTOR	DIAMETRO COLECTOR
P-01	156	1,00	5,85	80	2,00	100
P-02	156	1,00	5,85	80	2,00	100
P-03	156	1,00	5,85	80	2,00	100
P-04	156	1,00	5,85	80	2,00	100
P-05	156	1,00	5,85	80	2,00	100
P-06	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-07	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-08	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-09	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-10	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-11	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-12	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-13	64	1,00	2,40	60	2,00	100
P-14	97	1,00	3,64	70	2,00	100
			0,00			
P02+P10	220	1,00	8,25	95	2,00	125
			0,00			
A P03	161	1,00	6,04	85	2,00	125
A P05	317	1,00	11,89	110	2,00	150
A P04	473	1,00	17,74	130	2,00	150
A P13	629	1,00	23,59	140	2,00	200
TOTAL	693	1,00	25,99	140	2,00	200
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			