

PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS PCI (BIES)

Proyecto	CENTRO CULTURAL. IBIZA
Bomba	GPCI
Fecha	26-mar-13
Calculado	E.S.A.

PRESIÓN MÍNIMA EN LANZA (m.c.a.)	35,0
ALTURA GEOMÉTRICA (m)	15,0
PERDIDAS DE CARGA (m.c.a.)	5,7
FACTOR DE SEGURIDAD (%)	15,0
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)	64,1

RESUMEN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN CADA TRAMO (RED BIES)

[illegible]